


工程设计变更申请单

工程名称	北大湖和美乡村基础设施建设项目 (一期)	编 号	08
		日 期	2025.8.15
申请单位	吉林省正易通建设有限公司	专业名称	绿化
主要内容	清运石方变更申请	页 数	1页
图 号	ZZ		
变 更 内 容	一、变更原因： 经甲方和各方现场实际查看，和美绿化用地（两块地约11200平）原状土上石块厚60cm，无法满足设计要求及绿化种植，经甲方同意清运石方。 二、变更内容： 和美绿化用地（两块地约11200平）位于山坡处，原状土上石块厚60cm，需要挖掘，装载石方外运，运距10KM后换填30cm厚种植土（含25%腐叶土）。		
			
建设单位(公章):	设计单位(公章):	监理单位(公章):	施工单位(公章):
建设单位代表:	设计单位代表:	监理工程师:	项目经理:
李金钢	侯常银	闫国光	李俊贤
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日